

ПРОТОКОЛ № 9

внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района

25.07.2018 г.

пгт. Октябрьское

Председательствовал:

Хромов Николай Васильевич

- заместитель главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района, заместитель председателя комиссии.

Члены Комиссии:

Тимофеев Владимир Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи

Куклина Наталья Геннадьевна

- заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, заместитель председателя комиссии

Сергеев Александр Вячеславович

- главный специалист отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, секретарь комиссии

Присутствовали:

Пономарев Андрей

Станиславович

- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

Вел протокол:

Сергеев Александр Вячеславович

- главный специалист отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, секретарь комиссии

Повестка заседания:

Рассмотрение ходатайства ОАО «ЮТЭК-Кода» о выделении из резерва материальных ресурсов (запасов) октябрьского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны и последующей замене 3 деревянных опор в п. Сергино по ул. Строителей в районе домов № 10 и 11А для предупреждения возможности возникновения аварийной ситуации.

Выступили:

Хромов Николай Васильевич, заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района.

Решили:

1. Ходатайство ОАО «ЮТЭК-Кода» от 11.01.2018 № 519 (прилагается) – **удовлетворить.**

2. Рекомендовать Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (Пономарев А.С.) выделить ОАО «ЮТЭК-Кода» 3 деревянных опоры для проведения работ по предупреждению аварийной ситуации в п. Сергино.

Заместитель председателя Комиссии

Н.В. Хромов

Секретарь Комиссии

А.В. Сергеев



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ – Кода»**

Центральная ул., д.1 Б.
г. Приобье, Октябрьский район, 628126
Тел./факс 8 (34678) 33 5 15
e-mail: yutes-koda@mail.ru
ОКПО 73163371,
ОГРН 1048600202474
ИНН/КПП 8614006270/861401001
р/с 40702810900160000087,
к/с 3010161040577100812
БИК 047162812
Филиал "Западно-Сибирский"
ПАО Банка «СБС Открытие»

11.01.2018 г. № 5

*Письму от 18.12.2017 № 01-38-Исх-2425
Ирина Колотыгина
и
15.01.18
Зубко*

Главе Октябрьского района

А.П.Куташовой

О выделении опор из АЗ

Уважаемая Анна Петровна!

На основании Вашего письма №01-38-Исх-2425 от 18.12.2017 г. о обследовании деревянных опор на предмет их аварийности в п.Сергино по ул. Строителей в районе домов №10 и 11А ОАО «ЮТЭК-Кода» была создана комиссия с участием представителей администрации сп. Сергино. В ходе обследования было выявлено, что данные опоры имеют загнивание древесины и требуют замены. Для предупреждения аварийной ситуации ОАО «ЮТЭК-Кода» просит Вас выделить из аварийно-технического запаса 3 опоры и разрешить установку данных опор аварийно-технического запаса в п.Сергино по ул. Строителей в районе домов №10 и 11А.

Главный инженер ОАО «ЮТЭК - Кода»

И.В.Зубко

Исполнитель: инженер ПТО
Колотыгина Ирина Вячеславовна
тел. 8 - (34678) - 33-1-59,

Администрация МО Октябр р-н
№01-38-Исх.7/18-0-0
от 15.01.2018

