

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРИБЬСТРОЙГАРАНТ»

ОГРН	1168617052757	тел/факс 8(34678)-38-2-90
ИНН/КПП	8614000871/861401001	тел 8(34678)-38-9-25
628109, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с Перегребное, ул. Строителей стр. 51		ОКВЭД: 45.21; 40.30.14; 02.01.1, 02.02.2, 05.01.2 55.23, 55.30, 55.40, 55.52, 40.30.2, 40.30.3; 40.30.4

исх. № 358 «29» июля 2019г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На подключение к сетям тепловодоснабжения и канализации
земельного участка на котором планируется строительство жилого дома
по адресу ул. Строителей д. 12 с. Перегребное Октябрьского района.

1. Теплоснабжение.

- Источник теплоснабжения – котельная с. Перегребное.
- Максимальная часовая нагрузка – 0,8 Гкал/час
- Точки подключения Т₁, Т₂ находятся на расстоянии 45 м.п. от ТК № 1 по ул. Строителей.
- Диаметр существующих трубопроводов Т₁, Т₂ – 200 мм.
- Давление в точке врезки Т₁ – 3,6 кг/см²; Т₂ – 3,0 кг/см²
- Проектный температурный график на отопление 95-70 С. Фактический макс. 80 С; мин. 40 С.
- Запроектировать запорную, сливную арматуру на вводе подключения..
- Запроектировать прибор учета тепла .

2. Холодное водоснабжение.

- Источник водоснабжения - водозабор с. Перегребное.
- Максимальная часовая нагрузка – 10 м³/час
- Точка подключения к сетям холодного водоснабжения находятся на расстоянии 45 м.п. от ТК № 1 по ул. Строителей.
- Давление воды в точке присоединения – 2,2 кг/см².
- Диаметр существующих трубопровода -100 мм.
- Запроектировать запорную, сливную арматуру, промывочный кран ду. 50 мм.
- Запроектировать прибор учета воды.

3. Горячее водоснабжение.


- Запроектировать автономные водонагреватели.

3. Водоотведение.

- Точка присоединения к существующим канализационным сетям находится в ближайших канализационных колодце № 4.

Срок действия технических условий – 2 года.

Генеральный директор



Петров Р.Н.