



Муниципальное образование Октябрьский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » ноября 2022 г.

№ 2522

пгт. Октябрьское

Об утверждении схемы водоснабжения и
водоотведения сельского поселения Малый Атлым

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», соглашением о передаче полномочий органам местного самоуправления:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атлым на период до 2032 года.
2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру» и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Казакова В.Н.

Глава Октябрьского района



С.В. Заплатин



Утверждена
постановлением администрации
Октябрьского района
от «21» ноября 2022 года № 2522



**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ АТЛЫМ
НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА**

Том 6. 55/21-СВСиВО-ПЗ-6

пгт. Октябрьское, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ	9
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ	11
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ АТЛЫМ.....	17
ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	19
1.1 Раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования»	19
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны	19
1.1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения.....	29
1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	29
1.1.4 Описание результатов технического обследования (если выполнялись) централизованных систем водоснабжения	29
1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	29
1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	30
1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).....	30
1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.....	30
1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.....	30
1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.....	30
1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	31

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	31
1.2 Раздел «Направления развития централизованных систем водоснабжения»	32
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	32
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	32
1.3 Раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» ..	34
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.....	34
1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	34
1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)	35
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	35
1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	36
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения муниципального образования	36
1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с актуализированными версиями СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	37
1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.....	39
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).....	39
1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.....	41
1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	41

1.3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).....	43
1.3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).....	45
1.3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	47
1.3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	49
1.4	Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	50
1.4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	50
1.4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	52
1.4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	52
1.4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.....	52
1.4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	54
1.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории муниципального образования и их обоснование	54
1.4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	54
1.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	55
1.4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	55
1.5	Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	56
1.5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	56
1.5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).....	56

1.6 Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	57
1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.....	57
1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	58
1.7 Раздел «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения».....	60
1.7.1 Показатели качества воды.....	60
1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	61
1.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	62
1.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	62
1.8 Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».....	63
1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	63
ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	64
2.1 Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования».....	64
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	64
2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	64
2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.....	64
2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	64
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.....	64
2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.....	64
2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.....	64

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.....	64
2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования.....	65
2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.....	65
2.2 Раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения»	66
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	66
2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	66
2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов....	66
2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.....	66
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	66
2.3 Раздел «Прогноз объема сточных вод».....	67
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	67
2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	67
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	67
2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.....	67
2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	67
2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения».....	68
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.....	68
2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	68
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	70

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	70
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	70
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	70
2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	71
2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.....	71
2.5 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»	72
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	72
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	72
2.6 Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»	73
2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения	73
2.7 Раздел «Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения».....	76
2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	76
2.7.2 Показатели очистки сточных вод.....	76
2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод..	76
2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	76
2.8 Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».....	77
2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	77

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ тома	Обозначение	Наименование документа
1	2	3
1	55/21-СВСиВО-ПЗ-6	Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атлым Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
-	55/21-СВСиВО-ЭМ-6	Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атлым Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

№ п.п.	Полное наименование нормативного правового акта	Сокращение наименования нормативного правового акта по тексту
1	2	3
1	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ
2	Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
3	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»	ПП РФ от 05.09.2013 № 782
4	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782»	ПП РФ от 31.05.2019 № 691
5	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»	Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр
6	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»	Приказ Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр
7	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.03.2021 № 123/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»	Приказ Минстроя РФ от 11.03.2021 № 123/пр
8	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»	Приказ Минстроя РФ от 28.03.2022 № 203/пр
9	«Государственный стандарт Союза ССР. Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 234	ГОСТ 19179-73
10	«Государственный стандарт Союза ССР. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.10.1973 № 2410	ГОСТ 19185-73
11	«Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод», утвержденный Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16.09.1977 № 2237	ГОСТ 17.1.1.01-77
12	«Государственный стандарт Союза ССР. Канализация. Термины и определения», утвержденный Постановлением Государственного СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805	ГОСТ 25150-82
13	«Межгосударственный стандарт. Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830	ГОСТ 25151-82
14	«Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр	СП 31.13330.2021
15	«Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской	СП 32.13330.2018

№ п.п.	Полное наименование нормативного правового акта	Сокращение наименования нормативного правового акта по тексту
1	2	3
	Федерации от 25.12.2018 № 860/пр	
16	«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3	СанПиН 2.1.3684-21
17	«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2	СанПиН 1.2.3685-21
18	«Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10	СанПиН 2.1.4.1110-02
19	«2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
20	Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»	МДК 3-02.2001

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
1	2	3	4	5
1	Абонент	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
2	Авария на водопроводной сети	Повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории	МДК 3-02.2001	-
3	Авария на канализационной сети	Внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию	МДК 3-02.2001	-
4	Аэрация воды	Обогащение воды кислородом воздуха	ГОСТ 17.1.1.01-77	-
5	Водный объект	Сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима	ГОСТ 19179-73	-
6	Водовод	Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении	ГОСТ 19185-73	-
7	Водозабор	Забор воды из водоема, водотока или подземного водоисточника	ГОСТ 19185-73	-
8	Водозаборная скважина	Скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром	ГОСТ 25151-82	-
9	Водозаборное сооружение	Гидротехническое сооружение для забора воды в водовод из водоема, водотока или подземного водоисточника	ГОСТ 19185-73	-
10	Водонапорная башня	Напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции	ГОСТ 25151-82	-
11	Водоотведение	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
12	Водоподготовка	Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
13	Водопользование	Использование водных объектов для удовлетворения любых нужд населения и народного хозяйства	ГОСТ 17.1.1.01-77	-
14	Водопровод	Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей	ГОСТ 25151-82	-
15	Водопроводная насосная станция	Сооружение водопровода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть	ГОСТ 25151-82	ВНС
16	Водопроводная сеть	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды,	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-

**Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атылым
Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
1	2	3	4	5
		за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения		
17	Водопроводный колодец	Сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети	ГОСТ 25151-82	-
18	Водоснабжение	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
19	Гарантирующая организация	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
20	Горячая вода	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
21	Выпуск сточных вод	Трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект	ГОСТ 25150-82	-
22	Зона санитарной охраны	Территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений	ГОСТ 17.1.1.01-77	ЗСО
23	Источник водоснабжения	Природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени	СП 31.13330.2021	-
24	Исходная вода	Вода, поступающая из водного объекта	ГОСТ 25151-82	-
25	Канализационная насосная станция	Сооружение канализации, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной сети	-	КНС
26	Канализационная	Комплекс технологически связанных между	ФЗ РФ от 07.12.2011 №	-

**Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атылым
Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
1	2	3	4	5
	сеть	соединением инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод	416-ФЗ	
27	Канализационные очистные сооружения	Комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ	-	КОС
28	Канализационный выпуск	Трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в канализацию	ГОСТ 25150-82	-
29	Канализационный колодец	Сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети	-	-
30	Канализация	Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод	ГОСТ 19185-73	-
31	Обеззараживание сточных вод	Обработка сточных вод с целью удаления из них патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов	ГОСТ 17.1.1.01-77	-
32	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	Объект ЦС ГВС, ХВС и (или) ВО соответственно
33	Очистка сточных вод	Обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ	ГОСТ 17.1.1.01-77	-
34	Питьевая вода	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
35	Резервуар для воды	Закрытое сооружение для хранения воды	ГОСТ 25151-82	РдВ
36	Санитарно-защитная зона	Специальная территория вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	СЗЗ
37	Станция водоподготовки	Комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки	ГОСТ 25151-82	СВП
38	Сточные воды	Воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека	ГОСТ 17.1.1.01-77	-
39	Схема водоснабжения и водоотведения	Совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	Схема ВСиВО

**Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атыл
Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
1	2	3	4	5
		текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития		
40	Техническая вода	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
41	Технологическая зона водоотведения	Часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	ТЗ ВО
42	Технологическая зона водоснабжения	Часть зона водоснабжения часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	ТЗ ВС
43	Централизованная система водоотведения (канализации)	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	ЦС ВО
44	Централизованная система водоотведения поселения или городского округа	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
45	Централизованная система горячего водоснабжения	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения)	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	ЦС ГВС
46	Централизованная система холодного водоснабжения	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки,	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	ЦС ХВС

**Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атыл
Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
1	2	3	4	5
		транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам		
47	Эксплуатационная зона	Зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-
48	Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения	Информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атлым, входящего в состав Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югра) произведена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атлым (далее Схема ВСиВО) в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных ПП РФ от 05.09.2013 № 782, произведена на перспективный период в 11 лет: с 2022 по 2032гг. включительно.

Состав и содержание отчетной технической документации, разработанной в рамках актуализации Схемы ВСиВО, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и Техническому заданию, являющемуся Приложением № 1 к муниципальному контракту от 07.05.2021 № 55/21.

В качестве исходных данных при актуализации Схемы ВСиВО использованы документы и материалы, указанные в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных ПП РФ от 05.09.2013 № 782. Помимо указанного, использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные администрацией Октябрьского района и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского муниципального района ХМАО – Югры.

В рамках актуализации Схемы ВСиВО разработана следующая отчетная техническая документация:

1. Схема водоснабжения и водоотведения, представляющая совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния ЦС ГВС, ХВС и ВО и направлений их развития;
2. Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения, выполненная в электронном формате на базе геоинформационной системы ZULU GIS 8.0 с применением модулей расчетов инженерных сетей ZuluHydro и ZuluDrai№.

Краткая характеристика сельского поселения Малый Атлым

Сводная характеристика муниципального образования сельское поселение Малый Атлым Октябрьского муниципального района ХМАО – Югры (далее – СП Малый Атлым) приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Сводная характеристика СП Малый Атлым

Административная принадлежность		Административный центр	Внутреннее деление	Кол-во населенных пунктов, шт.		Общая площадь земель в установленных границах, га	Численность постоянного населения (на 01.01.2022), чел.
Субъект РФ	Муниципальное образование верхнего уровня			городские	сельские		
1	2	3	4	5	6	7	8
ХМАО – Югра	Октябрьский муниципальный район	Село Малый Атлым	Отсутствует	0	5	24 005	1606

СП Малый Атлым является муниципальным образованием, входящим в состав Октябрьского района ХМАО – Югры РФ. СП Малый Атлым расположено в восточной части Октябрьского муниципального района ХМАО – Югры. Муниципальное образование имеет сложившуюся территорию в 24 005га, из которой большая часть занята землями лесного фонда.

Статус и границы СП Малый Атлым установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз, устав сельского поселения Малый Атлым утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым от 25.08.2008 № 44.

На территории СП Малый Атлым находится 5 населенных пунктов – поселок Большие Леуши, село Большой Атлым, поселок Заречный, поселок Комсомольский, село Малый Атлым. Административным центром сельского поселения является село Малый Атлым. Численность постоянного населения в СП Малый Атлым на 01.01.2022 составила 1606 чел.

Картосхема границ СП Малый Атлым приведена на рисунке 1.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атлым
Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры




Рисунок 1 – Картосхема границ СП Малый Атлым

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования»

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны

Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории СП Малый Атлым, приведен в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1 – Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории СП Малый Атлым

№ п.п.	Полное наименование	Сокращенное наименование	Юридический адрес (фактический адрес)	ИНН КПП	Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальное предприятие муниципального образования Октябрьский район "Объединенные коммунальные системы"	МП МО Октябрьский район "ОКС"	628126, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра автономный округ, Октябрьский р-н, пгт Приобье, Телевизионный пер, д. 2 (тот же)	8610031269 861001001	Водоснабжение питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам

Регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории СП Малый Атлым осуществляет организация – МП МО Октябрьский район «ОКС», которое осуществляет полный цикл операций по водоснабжению питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам.

В эксплуатационной зоне МП МО Октябрьский район «ОКС» находятся объекты ЦС ХВС, посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой абонентов на территории СП Малый Атлым.

Объекты ЦС ХВС на территории СП Малый Атлым относятся к:

1. ТЗ ВС п. Большие Леуши, включая:

- Один комплекс водозаборных сооружений из подземного источника, представленный двумя водозаборными скважинами, и расположенный в северной части пос. Большие Леуши;
- Одна СВП (водопроводные очистные сооружения, водоочистной комплекс «Импульс»), представляющая собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для водоподготовки питьевой воды. В состав СВП входит НС второго подъема, предназначенная для подачи воды в распределительные водопроводные сети поселка, РДВ, предназначенный для обеспечения запаса чистой воды;
- Одна ВНБ;
- Водопроводные сети суммарной протяженностью 9,5км;

2. ТЗ ВС с. Большой Атлым, включая:

- Один комплекс водозаборных сооружений из подземного источника, представленный двумя водозаборными скважинами, и расположенный в северной части с. Большой Атлым;
- Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборного сооружения и предназначенная для регулирования подачи воды на СВП;
- Одна СВП (водопроводные очистные сооружения, станция водоподготовки), расположенная на территории Большеатлымской школы и представляющая собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для водоподготовки питьевой воды и последующей ее подачи на ВНС. В состав СВП входит РДВ объемом 12м³, предназначенный для обеспечения запаса чистой воды, ВНС второго подъема, используемая для подачи воды в распределительные водопроводные сети села;
- Водопроводные сети суммарной протяженностью 0,521км;

3. ТЗ ВС п. Заречный, включая:

- Один комплекс водозаборных сооружений из подземного источника, представленный одной водозаборной скважиной, и расположенный на территории Зареченской ООШ пос. Заречный;
- Одна СВП (водопроводные очистные сооружения, водоочистная установка ЭКА-ОЖ-100), расположенная на общей площадке с комплексом водозаборных сооружений и представляющая собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для водоподготовки питьевой воды и последующей ее подачи на ВНБ;
- Одна ВНБ, расположенная на общей площадке с комплексом водозаборных сооружений и предназначенная для подачи воды потребителю;
- Водопроводные сети суммарной протяженностью 0,16км;

4. ТЗ ВС п. Комсомольский, включая:

- Один комплекс водозаборных сооружений из подземного источника, представленный одной водозаборной скважиной, и расположенный на территории пос. Комсомольский;
- СВП (водопроводные очистные сооружения, водоочистительный комплекс «Импульс»), представляющая собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для водоподготовки питьевой воды и последующей ее подачи на ВНБ. В состав СВП входит РДВ, предназначенный для обеспечения запаса чистой воды;
- Одна ВНБ, предназначенная для подачи воды в распределительные водопроводные сети поселка;
- Водопроводные сети суммарной протяженностью 1,351км;

5. ТЗ ВС с. Малый Атлым, включая:

- Один комплекс водозаборных сооружений из подземного источника, представленный одной водозаборной скважиной и расположенной в центральной части с. Малый Атлым. В северной части села установлена резервная скважина, подключенная к ЦС ХВС;
- СВП (водопроводные очистные сооружения, водоочистительный комплекс «Импульс»), представляющая собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для водоподготовки питьевой воды и последующей ее подачи на ВНБ. В состав СВП входит РДВ, предназначенный для обеспечения запаса чистой воды;
- Одна ВНБ, предназначенная для подачи воды в распределительные водопроводные сети села и для подвоза воды;
- Водопроводные сети суммарной протяженностью 0,39км;

Забор воды из подземных источников осуществляется на основании лицензии на пользование недрами ХМН-20676-ВЭ от 01.06.2020г и действует до 31.05.2045г.

ТЗ ВС п. Большие Леуши

Подача питьевой воды в ТЗ ВС пос. Большие Леуши осуществляется из подземного источника с помощью двух скважин с установленными в них погружными насосными агрегатами марки ЭЦВ 6-6,5-110. Глубина скважин составляет 74м. Год ввода в эксплуатацию – 2016г. Проектная мощность водозабора составляет 240м³/сут. Скважины располагаются в непосредственной близости друг от друга.

Вода с источника водоснабжения подается на СВП (водоочистной комплекс «Импульс») для доведения качества исходной воды до требуемых нормативов. СВП предусматривает удаление из исходной воды взвешенных примесей, снижение жесткости и обеззараживание. В состав СВП входит НС второго подъема, осуществляющая подачу очищенной воды в распределительную сеть поселка. Год ввода в эксплуатацию СВП – 2018г.

После прохождения очистки на СВП вода подается в распределительные сети поселка. Для обеспечения неохваченных территорий ЦС ХВС осуществляется подвоз воды.

В соответствии с результатами анализов воды за 2018-2020гг. питьевая вода, подаваемая в распределительные сети с СВП, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Однако, по данным проб питьевой воды на выходе с СВП за 2021г. наблюдаются превышения показателей мутности и цветности от 2 до 4 раз.

Водозаборные скважины обеспечены резервным источником энергоснабжения.

ТЗ ВС с. Большой Атлым

Подача питьевой воды в ТЗ ВС с. Большой Атлым осуществляется из подземного источника с помощью двух скважин с установленными в них погружными насосными агрегатами марки ЭЦВ 6-6,5-125. Глубина скважин составляет 70м. Год ввода в эксплуатацию – 2008г. Проектная мощность водозабора составляет 120м³/сут. Скважины располагаются в непосредственной близости друг от друга.

Вода с источника водоснабжения подается на ВНБ объемом 5м^3 , которая в свою очередь под гидростатическим давлением подает воду на СВП. СВП предусматривает удаление из исходной воды взвешенных примесей, снижение содержания железа и обеззараживание. Очищенная вода аккумулируется в РВД объемом 12м^3 откуда забирается насосными агрегатами ВНС второго подъема, осуществляющая подачу очищенной воды в распределительную сеть села. РВД и ВНС второго подъема находится в составе единого комплекса СВП. Год ввода в эксплуатацию СВП – 2008г.

Распределительные сети с. Большой Атлым представлены в виде частного летнего водопровода, функционирующие в теплый период года.

Для обеспечения неохваченных территорий ЦС ХВС осуществляется подвоз питьевой воды.

В соответствии с результатами анализов воды за 2018-2020гг. питьевая вода, подаваемая в распределительные сети с СВП, соответствуем санитарно-гигиеническим требованиям. Однако, по данным проб питьевой воды на выходе с СВП за 2021г. наблюдаются превышения показателей мутности и цветности от 2 до 4 раз.

Водозаборные скважины обеспечены резервным источником энергоснабжения.

ТЗ ВС п. Заречный

Подача питьевой воды в ТЗ ВС п. Заречный осуществляется из подземного источника с помощью одной скважины с установленной в ней погружным насосным агрегатом марки ЭЦВ 6-6,5-120. Глубина скважины составляет 112м. Год ввода в эксплуатацию – 2005г. Проектная мощность водозабора составляет $100\text{м}^3/\text{сут.}$

Вода с источника водоснабжения подается на СВП (водоочистная установка ЭКА-ОЖ-100) для доведения качества исходной воды до требуемых нормативов. СВП предусматривает удаление из исходной воды взвешенных примесей, снижение жесткости и обеззараживание. Год ввода в эксплуатацию СВП – 1996г.

После СВП питьевая вода подается на ВНБ для последующей подачи в распределительную сеть поселка.

Распределительные сети п. Заречный представлены в виде частного летнего водопровода, функционирующие в теплый период года.

Для обеспечения неохваченных территорий ЦС ХВС осуществляется подвоз питьевой воды.

В соответствии с результатами анализов воды за 2018-2020гг. питьевая вода, подаваемая в распределительные сети с СВП, соответствуем санитарно-гигиеническим требованиям. Однако, по данным проб питьевой воды на выходе с СВП за 2021г. наблюдаются превышения показателей мутности и цветности от 2 до 4 раз.

Водозаборная скважина обеспечена резервным источником энергоснабжения.

ТЗ ВС п. Комсомольский

Подача питьевой воды в ТЗ ВС п. Комсомольский осуществляется из подземного источника с помощью одной скважины с установленной в ней погружным насосным

агрегатом марки ЭЦВ 4-2,5-100. Глубина скважины составляет 36м. Год ввода в эксплуатацию – 2003г. Проектная мощность водозабора составляет 403,2м³/сут.

Вода с источника водоснабжения подается на СВП (водоочистительный комплекс «Импульс») для доведения качества исходной воды до требуемых нормативов. СВП предусматривает удаление из исходной воды взвешенных примесей, снижение жесткости и обеззараживание. В составе СВП располагается РДВ, предназначенный для обеспечения запаса чистой воды. Год ввода в эксплуатацию СВП – 2003г.

После СВП питьевая вода подается на ВНБ для последующей подачи в распределительную сеть поселка.

Для обеспечения неохваченных территорий ЦС ХВС осуществляется подвоз воды.

В соответствии с результатами анализов воды за 2018-2020гг. питьевая вода, подаваемая в распределительные сети с СВП, соответствуем санитарно-гигиеническим требованиям. Однако, по данным проб питьевой воды на выходе с СВП за 2021г. наблюдаются превышения показателей мутности до 2 раз.

Водозаборная скважина обеспечена резервным источником энергоснабжения.

ТЗ ВС с. Малый Атлым

Подача питьевой воды в ТЗ ВС с. Малый Атлым осуществляется из подземного источника с помощью одной скважины с установленными в них погружными насосными агрегатами марки ЭЦВ 6-6,5-110. Глубина скважин составляет 62м. Год ввода в эксплуатацию – 2005г. Проектная мощность водозабора составляет 120м³/сут. На территории села имеется резервная скважина, расположенная в северной части села.

Вода с источника водоснабжения подается на СВП (водоочистной комплекс «Импульс») для доведения качества исходной воды до требуемых нормативов. СВП предусматривает удаление из исходной воды взвешенных примесей, снижение жесткости и обеззараживание. В состав СВП входит РДВ, предназначенный для обеспечения запаса чистой воды. Год ввода в эксплуатацию СВП – 2003г.

После прохождения очистки на СВП вода подается в ВНБ для последующей подачи в распределительную сеть села. Для обеспечения неохваченных территорий ЦС ХВС осуществляется подвоз воды.

Распределительные сети с. Малый Атлым представлены в виде частного летнего водопровода, функционирующие в теплый период года.

Для обеспечения неохваченных территорий ЦС ХВС осуществляется подвоз питьевой воды.

В соответствии с результатами анализов воды за 2018-2020гг. питьевая вода, подаваемая в распределительные сети с СВП, соответствуем санитарно-гигиеническим требованиям.

Водозаборная скважина обеспечена резервным источником энергоснабжения.

Картосхема зоны действия ТЗ ВС на территории СП Малый Атлым и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС приведена на рисунках 1.1.1.1-1.1.1.5.




Рисунок 1.1.1.1 – Картосхема зоны действия ТЗ ВС п. Большие Леуши и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС



Рисунок 1.1.1.2 – Картосхема зоны действия ТЗ ВС с. Большой Атлым и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС



Рисунок 1.1.1.3 – Картосхема зоны действия ТЗ ВС п. Заречный и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС




Рисунок 1.1.1.4 – Картосхема зоны действия ТЗ ВС п. Комсомольский и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС



Рисунок 1.1.1.5 – Картосхема зоны действия ТЗ ВС с. Малый Атлым и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС

ЦС ГВС и ХВС (технического) на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

1.1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Не охваченными ЦС ХВС СП Малый Атлым являются территории:

- с. Большой Атлым – объекты индивидуальной жилой застройки, расположенные во всех частях села. На данных территориях в качестве источника питьевого водоснабжения используется привозная вода. В летний период используется летний водопровод.
- п. Заречный – объекты индивидуальной жилой застройки, расположенные во всех частях села. На данных территориях в качестве источника питьевого водоснабжения используется привозная вода. В летний период используется летний водопровод.
- п. Комсомольский – объекты индивидуальной жилой застройки, расположенные в западной части села. На данных территориях в качестве источника питьевого водоснабжения используется привозная вода. В летний период используется летний водопровод.
- с. Малый Атлым – объекты индивидуальной жилой застройки, расположенные во всех частях села. На данных территориях в качестве источника питьевого водоснабжения используется привозная вода. В летний период используется летний водопровод.

ЦС ГВС на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Все объекты ЦС ХВС на территории СП Малый Атлым относятся к ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым, описание которых приведено в подразделе 1.1.1.

ЦС ГВС и ХВС (технического) на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

1.1.4 Описание результатов технического обследования (если выполнялись) централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование в отношении объектов ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым в соответствии с приказом Минстроя России № 437/пр от 05.08.2014, содержащий требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, не проводилось.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений в ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым указано в подразделе 1.1.1.

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды в ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым указано в подразделе 1.1.1.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций в ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым указано в подразделе 1.1.1.

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей в ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым указано в подразделе 1.1.1.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами централизованных систем водоснабжения СП Малый Атлым являются:

- Высокий физический и моральный износ технологического оборудования основных объектов ЦС ХВС (водозаборных сооружений);
- Отсутствие систем управления (автоматизации и диспетчеризации) на основных объектах ЦС ХВС;
- Высокий физический износ водопроводных сетей;
- Вторичное загрязнение водопроводной воды при транспортировке в следствие высокой степени коррозии сетей водоснабжения, наличия различного рода примесей и взвесей;
- Отсутствие резервных скважин в п. Комсомольский, п. Заречный.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

ЦС ГВС с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов

На территории СП Малый Атлым отсутствуют зоны распространения вечномёрзлых грунтов, в связи с чем ни на данном этапе, ни в перспективе не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, используемой в централизованных системах водоснабжения.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все объекты ЦС ХВС на территории СП Малый Атлым относятся к ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым, являются объектами недвижимого имущества и находятся в собственности муниципального образования Октябрьский район. Эксплуатацию всех объектов ЦС ХВС на территории СП Малый Атлым осуществляет МП МО Октябрьский район «ОКС» на праве хозяйственного ведения.

1.2 Раздел «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Исходя из установленных статьей 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 №416-ФЗ целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения в рамках настоящей работы сформированы следующие основные направления развития централизованных систем водоснабжения СП Малый Атлым:

- Обеспечение требуемого качества водоподготовки питьевой и горячей воды, подаваемой абонентам;
- Повышение надежности и энергоэффективности процессов водоподготовки, транспортировки и подачи воды абонентам;
- Обеспечение централизованным водоснабжением планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территориях перспективной застройки и на реконструируемых территориях.

Для достижения указанных направлений развития централизованных систем водоснабжения СП Малый Атлым разработан перечень мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (см. подраздел 1.4.1).

Применительно к централизованным системам водоснабжения СП Малый Атлым показатели надежности, качества, энергетической эффективности рассмотрены в подразделах 1.7.1 – 1.7.4.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

В части определения перспективных балансов по ЦС ГВС, ХВС и ВО наиболее значимым фактором является определение перспективы численности населения, поскольку для большинства ЦС ГВС, ХВС и ВО, действующих на территории РФ, на долю данной категории абонентов приходится основная доля потребления соответствующих услуг.

С целью определения фактической и перспективной численности населения СП Малый Атлым проанализированы и использованы следующие материалы:

- Данные о численности постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям за период 2017-2021гг., опубликованные Федеральной службой государственной статистики;
- Прогноз социально-экономического развития Октябрьского района на 2022 год и на плановый период до 2024 года, утвержденный постановлением администрации Октябрьского района от 12.11.2021 № 2394 (далее – ПСЭР Октябрьского муниципального района на 2022-2024гг.);
- Генеральный план сельского поселения Малый Атлым, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.06.2008 № 26 (далее – Генеральный план).

Показатели фактической численности постоянного населения за период 2017-2021гг. и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период действия Схемы ВСиВО СП Малый Атлым (до 2032гг. включительно) по СП Малый Атлым приведены в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1 – Показатели фактической численности постоянного населения за период 2017-2021гг. и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период действия Схемы ВСиВО СП Малый Атлым (до 2032гг. включительно) по СП Малый Атлым

№ п.п.	Наименование показателя	Фактические показатели					Прогнозные показатели										
		2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Численность постоянного населения (на 01 января), чел.	1 649	1 620	1 590	1 600	1 606	1 594	1 576	1 502	1 378	1 190	1 203	1 237	1 283	1 341	1 400	1 458

За период 2017-2021гг. фактическая численность постоянного населения СП Малый Атлым сократилась с 1649 до 1606чел. (~ на 2,6% от показателя 2017г., в среднем на ~0,52% ежегодно). При определении прогнозной численности постоянного населения на период 2022-2024гг. приняты прогнозные показатели в соответствии с ПСЭР Октябрьского муниципального района на 2022-2024гг. (по базовому варианту), на период 2025-2032гг. приняты прогнозные показатели в соответствии с Генеральным планом СП Малый Атлым.

Для СП Малый Атлым на сегодняшний день отсутствует утвержденная документация по проектам планировки территории, предусматривающая строительство и (или) реконструкции объектов капитального строительства.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ГВС, ХВС и ВО, направленные на обеспечение централизованным водоснабжением и (или) водоотведением планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территории СП Малый Атлым, приведены в подразделах 1.4.1 и 2.4.2.

1.3 Раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

Поскольку ЦС ГВС и ХВС (технического) на территории СП Малый Атлым отсутствуют, то в рамках настоящего раздела рассматриваются только балансы питьевой воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведен в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по ТЗ ВС СП Малый Атлым, м³/г.

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2019г.	2020г.	2021г.
1	2	3	4	5
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-
1.1	Забор (подъем) исходной воды	14 920	15 000	14 999
1.2	Расход на технологические нужды водоподготовки питьевой воды перед подачей в водопроводные сети	0	0	0
1.3	Подача питьевой воды в водопроводные сети	1 924	1 970	2 180
1.4	Реализация питьевой воды	1 924,0	1 970,0	2 180,0
1.5	Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям	0	0	0
1.6	Летний водопровод	7 283	7 440	8 623,0
1.7	Подвоз воды автотранспортом	3 847	5 560	4 196

Фактические потери питьевой воды при ее транспортировке по водопроводным сетям ТЗ ВС СП Малый Атлым за 2019-2021гг. составили 0 м³.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым (годовой и в сутки максимального водопотребления) за 2021г. приведен в таблице 1.3.2.1.

Таблица 1.3.2.1 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым (годовой и в сутки максимального водопотребления) за 2021г.

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС	Подача питьевой воды	
		годовая, тыс. м ³ /г.	*в сутки максимального водопотребления, м ³ /сут
1	2	3	4
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС	14 999	53,4

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС	Подача питьевой воды	
		годовая, тыс. м³/г.	*в сутки максимального водопотребления, м³/сут
1	2	3	4
	с. Малый Атлым)**		

* здесь и далее в соответствии с пунктом 5.2 СП 31.13330.2021 коэффициент суточной неравномерности для суток максимального водопотребления (**К_{сут.мах}**) принят 1,3

**с учетом подачи воды в летний водопровод и подвоза воды автотранспортом

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.) по ТЗ ВС СП Малый Атлым за период 2019-2021гг. приведен в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.) по ТЗ ВС СП Малый Атлым за период 2019-2021гг., м³/г.

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-
1.1	Реализация питьевой воды, в т.ч.:	1 924,0	1 970,0	2 180,0
1.1.1	физические лица (население)	58	59	136,0
1.1.2	юридические лица	1 866	1 911	2 044,0
1.2	Летний водопровод	7 283	7 440	8 623,0
1.3	Подвоз воды автотранспортом	3 847	5 560	4 196

За 2021г. баланс реализации питьевой воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым составил:

- 12955м³ – потребление питьевой воды населением с учетом подачи в летний водопровод и подвоза воды (~86%);
- 2044м³ – потребление питьевой воды юридическими лицами (~14%);

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление населением питьевой воды с учетом подачи в летний водопровод и подвоза воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым составило:

- В 2019 г. – 11188м³;
- В 2020 г. – 13059м³;

- В 2021 г. – 12955м³.

От общих объемов реализации питьевой воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым потребление питьевой воды населением составляет 85-87%.

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению при отсутствии приборов учета для абонентов на территории СП Малый Атлым утверждены в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (в редакции приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 10.07.2020 № 7-нп) и в зависимости от категории (степени благоустройства) жилого помещения составляют:

- По холодному водоснабжению – 1,641-6,789м³/мес/чел.;
- По горячему водоснабжению – 0,0-3,885м³/мес/чел.;
- По водоотведению – 0,0-8,648 м³/мес/чел.

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым реализация питьевой воды абонентам по ТЗ ВС СП Малый Атлым определяется полностью по приборам учета.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды в ТЗ ВС СП Малый Атлым МП МО Октябрьский район «ОКС» установлены приборы технического учета на действующих СВП.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения муниципального образования

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений и СВП питьевого водоснабжения по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведен в таблице 1.3.6.1.

Таблица 1.3.6.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений и СВП питьевого водоснабжения

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2021 г.
1	2	3
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-
1.1	Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки максимального водопотребления*, м ³ /сут	53,4
1.2	Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений и СВП, м ³ /сут	980,0
1.3	Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП, м ³ /сут	926,6
1.4	Резерв (дефицит) производительности водозаборных	94,55%

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2021 г.
1	2	3
	сооружений и СВП	

*с учетом объемов воды в летний водопровод и подвоз воды автотранспортом

Как видно из представленной таблицы, по ТЗ ВС СП Малый Атлым наблюдается наличие значительного резерва производительность (мощности) действующих водозаборных сооружений и СВП в 926,6м³/сут (~94,5%).

- 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с актуализированными версиями СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки**

Прогнозные балансы потребления питьевой воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведены в таблице 1.3.7.1.

Таблица 1.3.7.1 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым, м³/г.

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Реализация питьевой воды, в т.ч.:	2 170,1	2 168,2	2 167,4	2 166,6	2 165,8	2 165,1	2 164,3	2 163,5	2 162,7	2 162,0	2 161,2
1.1	физические лица (население)	135,4	135,3	135,2	135,2	135,1	135,1	135,0	135,0	134,9	134,9	134,8
1.2	юридические лица	2 034,7	2 032,9	2 032,2	2 031,4	2 030,7	2 030,0	2 029,3	2 028,5	2 027,8	2 027,1	2 026,4
2	Летний водопровод	8 583,8	8 576,1	8 573,1	8 570,0	8 567,0	8 563,9	8 560,8	8 557,8	8 554,7	8 551,7	8 548,6
3	Подвоз воды автотранспортом	4 176,9	4 173,2	4 171,7	4 170,2	4 168,7	4 167,2	4 165,8	4 164,3	4 162,8	4 161,3	4 159,8

Расчет прогнозных показателей потребления воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым произведен в соответствии с прогнозом изменения численности постоянного населения СП Малый Атлым на период 2022-2032 гг., рассмотренном в подразделе 1.2.2. Как видно из представленной таблицы, на рассматриваемом периоде ожидается снижение объемов потребления питьевой воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

ЦС ГВС с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведены в таблице 1.3.9.1.

Таблица 1.3.9.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ТЗ ВС СП Малый Атлым

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Годовое потребление питьевой воды*, м³/г.	14 999,0	14 930,8	14 917,5	14 912,2	14 906,8	14 901,5	14 896,2	14 890,9	14 885,6	14 880,3	14 874,9	14 869,6
1.2	Среднесуточное потребление питьевой воды, м³/сут	41,1	40,9	40,9	40,9	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,7
1.3	Максимальное суточное потребление питьевой воды, м³/сут	53,4	53,2	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0

*с учетом объемов воды в летний водопровод и подвоз воды автотранспортом

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В СП Малый Атлым присутствует ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым, посредством которых питьевой водой обеспечиваются абоненты на территории данных населенных пунктов. Показатели потребления питьевой воды по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведены в подразделах 1.3.1 – 1.3.6.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой воды на водоснабжение по типам абонентов по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведен в таблице 1.3.11.1.

Таблица 1.3.11.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ТЗ ВС СП Малый Атлым, м³/г.

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Реализация питьевой воды, в т.ч.:	2 180,0	2 170,1	2 168,2	2 167,4	2 166,6	2 165,8	2 165,1	2 164,3	2 163,5	2 162,7	2 162,0	2 161,2
1.1.1	физические лица (население)	136,0	135,4	135,3	135,2	135,2	135,1	135,1	135,0	135,0	134,9	134,9	134,8
1.1.2	юридические лица, в т.ч.:	2 044,0	2 034,7	2 032,9	2 032,2	2 031,4	2 030,7	2 030,0	2 029,3	2 028,5	2 027,8	2 027,1	2 026,4
1.2	Летний водопровод	8 623,0	8 583,8	8 576,1	8 573,1	8 570,0	8 567,0	8 563,9	8 560,8	8 557,8	8 554,7	8 551,7	8 548,6
1.3	Подвоз воды автотранспортом	4 196	4 176,9	4 173,2	4 171,7	4 170,2	4 168,7	4 167,2	4 165,8	4 164,3	4 162,8	4 161,3	4 159,8

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведены в таблице 1.3.12.1.

Таблица 1.3.12.1 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ТЗ ВС СП Малый Атлым

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, м³/г	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, м³/сут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведены в таблице 1.3.13.1. Перспективные балансы водоотведения рассмотрены в подразделе 2.2.5.

**Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атлым
Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

Таблица 1.3.13.1 – Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по ТЗ ВС СП Малый Атлым, м³/г.

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031г.	2032г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	Забор (подъем) исходной воды	14 931	14 917	14 912	14 907	14 902	14 896	14 891	14 886	14 880	14 875	14 870
1.2	Расход на технологические нужды водоподготовки питьевой воды перед подачей водопроводные сети	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Подача питьевой воды в водопроводные сети	2 170,1	2 168,2	2 167,4	2 166,6	2 165,8	2 165,1	2 164,3	2 163,5	2 162,7	2 162,0	2 161,2
1.4	Реализация питьевой воды, в т.ч.:	2 170,1	2 168,2	2 167,4	2 166,6	2 165,8	2 165,1	2 164,3	2 163,5	2 162,7	2 162,0	2 161,2
1.4.1	физические лица (население)	135,4	135,3	135,2	135,2	135,1	135,1	135,0	135,0	134,9	134,9	134,8
1.4.2	юридические лица, в т.ч.:	2 034,7	2 032,9	2 032,2	2 031,4	2 030,7	2 030,0	2 029,3	2 028,5	2 027,8	2 027,1	2 026,4
1.5	Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Летний водопровод	8 583,8	8 576,1	8 573,1	8 570,0	8 567,0	8 563,9	8 560,8	8 557,8	8 554,7	8 551,7	8 548,6
1.7	Подвоз воды автотранспортом	4 176,9	4 173,2	4 171,7	4 170,2	4 168,7	4 167,2	4 165,8	4 164,3	4 162,8	4 161,3	4 159,8

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений и СВП по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведен в таблице 1.3.14.1.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атлым
Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Таблица 1.3.14.1 – Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений и СВП по ТЗ ВС СП Малый Атлым

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031 г.	2032 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки максимального водопотребления*, м³/сут	53,2	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
1.2	Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений и СВП, м³/сут	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0
1.3	Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП, м³/сут	926,8	926,9	926,9	926,9	926,9	926,9	927,0	927,0	927,0	927,0	927,0
1.4	Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП	94,57%	94,58%	94,58%	94,58%	94,58%	94,59%	94,59%	94,59%	94,59%	94,59%	94,60%

*с учетом объемов воды в летний водопровод и подвоз воды автотранспортом

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым в СП Малый Атлым статусом гарантирующей в сфере водоснабжения в границах муниципального образования сельское поселение Малый Атлым наделена МП МО Октябрьский район «ОКС» в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 09.06.2022 №1206.

1.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по развитию централизованного водоснабжения на территории СП Малый Атлым с разбивкой по годам, с указанием технических обоснований и основных параметров по мероприятиям по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведен в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1 – Перечень основных мероприятий по развитию централизованного водоснабжения на территории СП Малый Атлым с разбивкой по годам, с указанием технических обоснований и основных параметров по мероприятиям по ТЗ ВС СП Малый Атлым

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Основные технические характеристики мероприятия						Техническое обоснование	Период реализации, гг.	
		Водопроводные сети		Прочие объекты					Начало	Конец
		L, м	D, мм	Водозаборные сооружения, м³/сут	СВП, м³/сут	ВНС, м³/ч	РдВ, кол-во (шт.) x объем (м³)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водозаборных и водоочистных сооружений в с. Малый Атлым	-	-	-	без изм.	-	-	Обеспечение требуемого качества водоподготовки питьевой воды, подаваемой абонентам, в необходимом объеме	2030	2030
2	Реконструкция (капитальный ремонт) водозаборных и водоочистных сооружений в п. Большой Атлым	-	-	-	без изм.	-	-	Обеспечение надежности и бесперебойности поставки питьевой воды абонентам в необходимом объеме	2031	2031
3	Реконструкция (капитальный ремонт) водозаборных и водоочистных сооружений в п. Заречный	-	-	-	без изм.	-	-	Обеспечение надежности и бесперебойности поставки питьевой воды абонентам в необходимом объеме	2032	2032

- 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения**

Технические обоснования основных мероприятий по развитию централизованного водоснабжения на территории СП Малый Атлым приведены в подразделе 1.4.1.

- 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения**

В рамках развития ЦС ХВС СП Малый Атлым предусматриваются следующие основные мероприятия:

- **Строительство водозаборных и водоочистных сооружений в с. Малый Атлым:** С целью доведения воды до показателей санитарно-гигиенического норматива предусматривается строительство водозаборных и водоочистных сооружений в с. Большой Атлым со строительством всего оборудования по очистке исходной воды и строительством водозаборных сооружений и прочего технологического оборудования. Изменение расчетной производительности объекта не предусматривается, мероприятие предлагается реализовать в 2030г.;
- **Реконструкция (капитальный ремонт) водозаборных и водоочистных сооружений в п. Большой Атлым, п. Заречный:** Для обеспечения требуемого запаса холодной воды питьевого качества предусматривается реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений на территории комплексов действующих СВП. На сегодняшний день наблюдается нехватка питьевой воды в пик водоразбора абонентами ЦС ХВС. Требуемый расчетный объем РДВ в п. Большой Атлым – 30м³, пос. Заречный – 40м³. Мероприятие предлагается реализовать в 2031-2032гг.;

- 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение**

К числу основных особенностей централизованных систем водоснабжения, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;
- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;
- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;
- территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;
- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;
- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов водозабора, водоподготовки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;
- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;
- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;
- уменьшение стоимости подготовки воды требуемого качества.

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым в ТЗ ВС СП Малый Атлым системы автоматизации технологических процессов на основных объектах (водозаборные сооружения, СВП, ВНС) практически отсутствуют, а данные объекты работают с постоянным присутствием оперативного персонала.

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации для ТЗ ВС СП Малый Атлым предлагается организация двухступенчатой структуры диспетчерского управления, с наличием центрального пункта управления (далее – ЦПУ) и местных пультов управления на водозаборных сооружениях и СВП. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех основных объектов ЦС ХВС, входящих в ТЗ ВС СП Малый Атлым, как единого комплекса и координации работы всех местных пультов управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных пультов управления ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Для водозаборных скважин должны применяться следующие подходы к автоматизации:

- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от уровня воды в РдВ в случае подачи воды от скважины не напрямую в распределительную сеть, а последовательно через накопительную емкость;
- автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от величины давления в определенной контрольной точке в случае подачи воды от водозабора напрямую в распределительную сеть;
- автоматическое отключение насоса при падении уровня воды в скважине ниже допустимого.

Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети от насосных агрегатов на СВП заключается в частотном управлении работой данных насосных агрегатов с регулированием значения давления в напорном трубопроводе и передачей сигналов как в местную операторскую, так и на ЦПУ эксплуатирующей организации. Контролироваться на данных объектах должны следующие параметры:

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
- давление в напорном водоводе;
- расход перекачиваемой воды;

- уровень воды в дренажном приемке;
- работающие насосные агрегаты;
- наработка каждого насосного агрегата;
- потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом;
- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;
- аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах по реконструкции соответствующих объектов ЦС ХВС.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов ЦС ХВС должны быть связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологических процессов, выполняемых каждым отдельным объектом ЦС ХВС.

В предлагаемой системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления в водопроводных сетях. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных агрегатов на основных объектах ЦС ХВС.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, определение состава оборудования и перечня необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым реализация питьевой воды абонентам по ТЗ ВС СП Малый Атлым определяется полностью по приборам учета.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории муниципального образования и их обоснование

В рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым не предусматривается мероприятий по изменению маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) действующих водопроводных сетей по территории СП Малый Атлым.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым не предусматривается строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен на

новых площадках либо изменения границ зон размещения действующих объектов ЦС ГВС и ХВС, предлагаемых к реконструкции или модернизации.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым не предусматривается создание зон размещения объектов ЦС ГВС и ХВС, предлагаемых к реконструкции и (или) модернизации

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Картосхема зоны действия ТЗ ВС СП Малый Атлым и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС приведена в подразделе 1.1.1. В рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым не планируется изменения зоны действия ТЗ ВС СП Малый Атлым.

1.5 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

При реализации предлагаемого варианта развития ЦС ХВС на территории СП Малый Атлым предусматривается мероприятие по реконструкции СВП в п. Большой Атлым, п. Заречный, что в свою очередь предполагает наличие промывных вод. Для предотвращения сброса образуемых промывных вод от СВП предлагается вывоз ассенизационным способом с последующей обработкой на КОС. Мероприятия по строительству КОС в пос. Большие Леуши указаны в разделе 2.4.

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При реализации предлагаемого варианта развития ЦС ХВС на территории СП Малый Атлым не предусматривается мероприятий, в которых необходимым было бы применение химических реагентов (хлора и т.п.).

1.6 Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;
- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2022. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденный Приказом Минстроя РФ от 28.03.2022 № 203/пр (далее – НЦС 81-02-14-2022);
- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Минстроя РФ от 11.03.2021 № 123/пр (далее – НЦС 81-02-19-2021).

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:

- Применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из **полиэтиленовых труб**;
- Способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2м);
- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации **Кпер.=1,06**;
- Зональный коэффициент изменения стоимости строительства **Кпер/зон=1,00**;
- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями **Крег.=1,02**;
- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району **Крег.=1,00**.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения (водозаборные сооружения, СВП, ВНС и пр.) в соответствии с НЦС 81-02-19-2021 приняты следующие положения:

- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации **Кпер.=1,13**;
- Зональный коэффициент изменения стоимости строительства **Кпер/зон=1,00**;

- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями **К_{рег.}=1,02**;
- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району **К_{рег.}=1,00**.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации применены определенные в соответствии Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан и опубликован 28.11.2018 Министерством экономического развития Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Примененные индексы-дефляторы приведены в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1 – Примененные для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации индексы-дефляторы

№ п.п.	Наименование показателя	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Темп роста по отношению к предыдущему году	100,0%	104,3%	104,4%	104,4%	104,3%	104,2%	104,1%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Темп роста по отношению к 2022г.	100,0%	104,3%	108,9%	113,7%	118,6%	123,5%	128,6%	133,8%	139,1%	144,7%	150,5%

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения по ТЗ ВС СП Малый Атлым приведена в таблице 1.6.2.1.

**Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атлым
Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

Таблица 1.6.2.1 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения по ТЗ ВС СП Малый Атлым

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации, тыс. руб.												Источник финансирования
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 612,2	92 353,7	96 035,6	294 001,5	Бюджетные средства
1.1	Строительство водозаборных и водоочистных сооружений в с. Малый Атлым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 612,2	0,0	0,0	105 612,2	Бюджетные средства
1.2	Реконструкция (капитальный ремонт) водозаборных и водоочистных сооружений в п. Большой Атлым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 353,7	0,0	92 353,7	Бюджетные средства
1.3	Реконструкция (капитальный ремонт) водозаборных и водоочистных сооружений в п. Заречный	0,0	0,0	0,0	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 035,6	96 035,6	Бюджетные средства
-	ИТОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 612,2	92 353,7	96 035,6	294 001,5	-
На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым перечисленные в таблице выше мероприятия не имеют утвержденных источников финансирования (официальных документов, подтверждающих целевое выделение денежных средств на рассматриваемые мероприятия)														

1.7 Раздел «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям развития ЦС ХВС относятся:

- Показатели качества питьевой воды:
 - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);
 - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);
- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
 - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) (ед.км);
- Показатели энергетической эффективности:
 - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);
 - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³).

Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ХВС СП Малый Атлым рассмотрены ниже, при этом фактические значения показателей определены в соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующими объекты ЦС ХВС организациями, а плановые значения показателей (на 2022-2032 гг.) определены из условия реализации мероприятий, предусмотренных в подразделе 1.4.1.

1.7.1 Показатели качества воды

Фактические и плановые значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) по ЦС ХВС СП Малый Атлым приведены в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1 – Фактические и плановые значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) ЦС ХВС СП Малый Атлым

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения											
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Показатели качества питьевой воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12	12	12	12	10	8	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	0	
1.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12	12	12	12	10	8	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	0	

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Фактические и плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения по ЦС ХВС СП Малый Атлым приведены в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1 – Фактические и плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения по ЦС ХВС СП Малый Атлым

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически е значения	Плановые значения											
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТЗ ВС СП Малый Атлым (ТЗ ВС с. Большие Леуши, ТЗ ВС п. Большой Атлым, ТЗ ВС п. Заречный, ТЗ ВС п. Комсомольский и ТЗ ВС с. Малый Атлым)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС)	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Фактические и плановые значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды, по ЦС ХВС СП Малый Атлым приведены в таблице 1.7.3.1.

Таблица 1.7.33.1 – Фактические и плановые значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды, по ЦС ХВС СП Малый Атлым

№ п.п.	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически е значения	Плановые значения											
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1	Показатели энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/м³	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	

1.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым не установлены.

1.8 Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории СП Малый Атлым не выявлены (отсутствуют).

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В СП Малый Атлым отсутствует ЦС ВО, сбор жидких бытовых отходов в существующих жилых домах и отдельно стоящих зданиях различной формы собственности и назначения (общественные здания, магазины, предприятия сферы индивидуального предпринимательства и т.п.) в автономные системы канализации – септики. Владелец домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением, очисткой, утилизацией бытовых сточных вод. Вывоз сточных вод из накопителей (выгребных ям) обычно осуществляется ассенизационной автоцистерной. Значительная часть домовладений оборудована только люфт-клозетами. Полноценная система канализации также отсутствует.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.2 Раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.2.3 Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.3 Раздел «Прогноз объема сточных вод»

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Исходя из планов по перспективному развитию ЦС ХВС и систем нецентрализованного водоотведения на территории СП Малый Атлым, расчетная производительность локальных КОС, строительство которых предусматривается в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым (см. подраздел 2.4.2), на расчетный срок (на 2032г.) должна составлять 50м³/сут.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по развитию водоотведения на территории СП Малый Атлым с разбивкой по годам, с указанием технических обоснований и основных параметров по мероприятиям приведен в таблице 2.4.2.1.

Таблица 2.4.2.1 – Перечень основных мероприятий по развитию водоотведения на территории СП Малый Атлым с разбивкой по годам, с указанием технических обоснований и основных параметров по мероприятиям

№ п.п.	Наименование ТЗ ВО/ Наименование мероприятия	Основные технические характеристики мероприятия				Техническое обоснование	Период реализации, гг.	
		Канализационные сети		Прочие объекты			Начало	Конец
		L, м	D, мм	КОС, м³/сут	КНС, м³/ч			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Строительство канализационных очистных сооружений в п. Большие Леуши	-	-	50	-	Обеспечение требуемого качества очистки всего объема поступающих от абонентов сточных вод	2025	2025

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническое обоснование основных мероприятий по развитию водоотведения на территории СП Малый Атлым приведены в подразделе 2.4.2.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В рамках развития ВО в СП Малый Атлым предусматриваются следующие основные мероприятия:

- **Строительство канализационных очистных сооружений в п. Большие Леуши:** в рамках настоящей работы предусматривается развитие сложившейся структуры водоотведения на территории СП Малый Атлым со строительством локальных КОС в с. Большие Леуши (для потребителей п. Большие Леуши, с. Малый Атлым, п. Комсомольский, п. Карымкары) со строительством сбросного коллектора с целью приема и последующей очистки на них сточных вод от локальных выгребов с территории данных населенных пунктов. Транспортировка сточных вод от локальных выгребов предусматривается ассенизационным способом посредством подрядных организаций. Для реализации сброса очищенных сточных вод необходимо выполнить строительство сбросных коллекторов от площадки размещения КОС до выпуска в водный объект в с. Большие Леуши $Dy=200$, $L=100$ м. Сброс сточных вод от планируемых КОС в с. Большие Леуши предусматривается осуществлять в р. Большую Леушинскую. Требуемая суммарная расчетная производительность КОС – $50\text{ м}^3/\text{сут}$, мероприятие предлагается реализовать в 2025г.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Строительство локальных КОС в соответствии с Генеральным планом СП Малый Атлым предполагается в границах функциональных зон, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Расположение намечаемых площадок под строительство КОС в с. Большие Леуши указано на рисунке 2.4.6.1.



Рисунок 2.4.6.1 – Расположение намечаемых площадок под строительство КОС в с. Большие Леуши

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер СЗЗ для КОС СП Большой Атлым составляет 30м.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения КОС в с. Большие Леуши указаны в подразделе 2.4.6.

2.5 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым у организаций, осуществляющих на территории СП Малый Атлым эксплуатацию объектов ВО, отсутствуют утвержденные планы снижения сбросов загрязняющих веществ, программы повышения экологической эффективности, планы мероприятий по охране окружающей среды.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

При реализации предлагаемого варианта развития ВО на территории СП Малый Атлым, в рамках предусматриваемого мероприятия по строительству КОС образующийся в результате очистки осадок предлагается складировать на специализированных площадках, которые должны располагаться на КОС, с целью его подсушивания и возможности дальнейшей утилизации в качестве сельско-хозяйственного удобрения либо в качестве засыпного грунта.

2.6 Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ВО произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2019 № 314/пр;
- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2022. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр (далее – НЦС 81-02-14-2022);
- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.03.2021 № 123/пр (далее – НЦС 81-02-19-2021).

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:

- Применение при строительстве, реконструкции и модернизации канализационных сетей из **полиэтиленовых труб**;
- Способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);
- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации **Кпер.=1,08**;
- зональный коэффициент изменения стоимости строительства **Кпер/зон=1,00**;
- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями **Крег.=1,02**;
- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району **Крег.=1,00**.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов ВО в соответствии с НЦС 81-02-19-2021 приняты следующие положения:

- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации **Кпер.=1,13**;

- Зональный коэффициент изменения стоимости строительства **К_{пер/зон}=1,00**;
- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями **К_{рег.}=1,02**;
- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району **К_{рег.}=1,00**.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации применены определенные в соответствии Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан и опубликован 28.11.2018 Министерством экономического развития Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Примененные индексы-дефляторы приведены в таблице 2.6.1.1.

Таблица 2.6.1.1 – Примененные для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации индексы-дефляторы

№ п.п.	Наименование показателя	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Темп роста по отношению к предыдущему году	100,0%	104,3%	104,4%	104,4%	104,3%	104,2%	104,1%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Темп роста по отношению к 2022г.	100,0%	104,3%	108,9%	113,7%	118,6%	123,5%	128,6%	133,8%	139,1%	144,7%	150,5%

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ВО по СП Малый Атлым приведена в таблице 2.6.1.2.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малый Атым
Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Таблица 2.6.1.2 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ВО по СП Малый Атым

№ п.п.	Наименование ТЗ ВО/ Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации, тыс. руб.													Источник финансирования
		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	92 365,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 365,7	
1.1	Строительство канализационных очистных сооружений в п. Большие Леуши	0,0	0,0	0,0	0,0	92 365,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 365,7	Бюджетные средства
-	ИТОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	92 365,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 365,7	-

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атым перечисленные в таблице выше мероприятия не имеют утвержденных источников финансирования (официальных документов, подтверждающих целевое выделение денежных средств на рассматриваемые мероприятия)

2.7 Раздел «Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения»

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.7.2 Показатели очистки сточных вод

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

ЦС ВО на территории СП Малый Атлым отсутствуют.

2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоотведения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО СП Малый Атлым не установлены.

2.8 Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

Бесхозяйные объекты ЦС ВО, в том числе канализационные сети, на территории СП Малый Атлым отсутствуют.