



## Как пройти проверку МЧС по пожарной безопасности

В 2025 году участились проверки по пожарной безопасности. Совместно с МЧС разработали дорожную карту, чтобы работодатель не попал под детальную проверку пожнадзора.

Любая организация может попасть под проверку по пожарной безопасности – как по плану, так и внепланово. Поводом могут стать истечение срока последней проверки, жалоба или происшествие.

От действий работодателя зависит исход мероприятия. Важно подготовиться к проверке.

### Как пройдет проверка пожнадзора в 2025 году

В 2025 году пожарный надзор проверит работодателей с чрезвычайно высоким и высоким риском ([п. 11.3 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336](#)). Исключение — образовательные организации с высоким риском ([п. 11.4 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336](#)). В отношении таких организаций могут провести профвизит. Также профилактический визит могут провести в отношении объектов:

- в сфере дошкольного и общего образования;
- детских лагерей;
- предоставления социальных услуг с обеспечением проживания;
- оказания стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи.

На таких объектах проводят вне зависимости от присвоенной категории риска, не позднее чем в течение одного года с даты получения информации о начале осуществления их деятельности либо вводе объекта в эксплуатацию ([п. 47 Положения о пожарном надзоре](#)).

Чтобы узнать, какая категория риска присвоена организации, сделайте официальный запрос в МЧС ([п. 55 Положения о пожарном надзоре](#)).

Работодатель может самостоятельно проверить категорию риска. Для этого на сайте МЧС воспользуйтесь [онлайн калькулятором](#).

### Внимание: Работодатель вправе подать заявку на снижение категории риска

Работодатель может направить заявление о снижении категории риска, если считает, что МЧС неправильно учел данные при присвоении категории ([ч. 6 ст. 24 Закона о госконтроле](#)). Например, указали неверное количество человек на объекте.

От плановых проверок МЧС в 2025 году освободили:

- [организации с категорией умеренного, среднего и значительного риска](#);
- [государственные и муниципальные школы и детские сады с чрезвычайно высоким и высоким риском](#).

Сроки моратория и основания [смотрите в таблице](#).

Кого освободили	На	Какое основание
-----------------	----	-----------------

	какой срок	
Все организации с категорией умеренного, среднего и значительного риска	До 2030 года	<a href="#">п. 11.3 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336</a>
Учреждения дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования с высокой категорией риска*	До 2030 года	<a href="#">п. 11.4 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336</a>
* Проверку заменят на профилактический визит. Визит продлится 10 дней без возможности работодателя отказаться от мероприятия ( <a href="#">п. 11.4 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336</a> ).		

### Как узнать о проверке

Проверки по пожарной безопасности могут быть плановыми и внеплановыми.

#### Плановые проверки

Узнать о планируемой проверке можно из плана проверок МЧС или [Единого реестра контрольных \(надзорных\) мероприятий](#) (далее – ЕРКНМ). В реестр вносят следующие сведения ([ст. 19 Закона о госконтроле](#), [постановление Правительства от 16.04.2021 № 604](#)):

- профилактические и контрольно-надзорные мероприятия, которые инспекторы проводят в отношении компании;
- согласование мероприятий с прокуратурой;
- действия и решения инспектора по итогам проверочных мероприятий.

Периодичность плановых проверок зависит от категории риска организации ([п. 41 Положения о пожарном надзоре](#)):

- чрезвычайно высокий риск – рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в год;
- высокий риск – рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в два года;
- значительный риск – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в три года;
- средний риск – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в пять лет;
- умеренный риск – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в шесть лет.

МЧС вправе заменить плановую проверку на обязательный профвизит для организаций с чрезвычайно высоким риском ([ч. 3 ст. 25 Закона о госконтроле](#)). Организации, которые отнесли к категории низкого риска, по плану не проверяют, им грозят только внеплановые проверки.

Единый реестр синхронизируют с [порталом «Госуслуги»](#). На портале отследите всю информацию о предстоящих проверках и увидите принятые решения в личном кабинете компании. Проводить проверку, которую не внесли в единый реестр, закон запрещает. В противном случае результаты мероприятия можно признать недействительными ([ч. 4 ст. 19, ст. 91 Закона о госконтроле](#)).

#### Внеплановые проверки

Внеплановую проверку проведут, если ([ч. 1 ст. 66 Закона о госконтроле](#)):

- истек срок устранения нарушений по ранее выданному предписанию;
- поручил Президент;
- прокуратура вынесла предписание.

Внеплановые проверки МЧС проводят по согласованию с прокуратурой.

Исключения ([ч. 12 ст. 66 Закона о госконтроле](#)):

- по поручению Президента или Правительства;
- по требованию прокурора;
- по истечении срока исполнения предписания.

Проверку могут прекратить по решению руководителя надзорного органа, если обращение, из-за которого начали проверку, содержит недостоверные сведения.

### Как пожарный надзор проверяет организации

Существует пять видов проверок по пожарной безопасности.

1. [Профилактический визит](#).
2. [Рейдовый осмотр](#).
3. [Инспекционный визит](#).
4. [Выборочный контроль](#).
5. [Выездная проверка](#).

Кроме того, инспектор может провести два вида мероприятий без выезда в организацию – [наблюдение за соблюдением обязательных требований](#) и [документарную проверку](#).

Такие сведения прописаны в статьях [45](#) и [56](#) Закона о госконтроле и пунктах [30](#) и [31](#) Положения о пожарном надзоре.

### Профилактический визит

Профилактический визит инспектор проводит в виде беседы с представителем работодателя в самой организации либо по видео-конференц-связи. В ходе беседы инспектор сообщит:

- какие обязательные требования нужно соблюдать;
- какую категорию риска установят организации;
- как снизить категорию риска;
- как могут проверить организацию.

Это следует из [статьи 52](#) Закона о госконтроле, [пункта 47](#) Положения о пожарном надзоре.

МЧС может прийти в организацию с обязательным профвизитом или по инициативе работодателя ([ч. 3 ст. 52 Закона о госконтроле](#)).

	Обязательный профвизит	Профвизит по инициативе работодателя
В отношении кого проводят	Организации с категорией высокого риска	Субъекты малого предпринимательства; социальные некоммерческие организации; государственные или муниципальные учреждения
Когда проведут	В течение шести месяцев с даты представления уведомления о начале деятельности	Инспекция согласует дату визита с организацией в течение 20 рабочих дней с момента принятия решения о проведении профвизита
Как уведомить	Инспектор уведомит о профвизите не позднее чем за пять рабочих дней.	Подайте заявление через портал госуслуг

	<b>Обязательный профвизит</b>	<b>Профвизит по инициативе работодателя</b>
	Данные о профвизите вносят в <a href="#">единый реестр контрольных мероприятий</a>	
<b>Сколько длится</b>	Не превышает 10 рабочих дней	В течение одного дня
<b>Какие особенности</b>	От профвизита нельзя отказаться	МЧС может отказать в проведении профвизита, или сама организация может отозвать заявление, но не позднее чем за пять рабочих дней до даты визита
<b>Чем грозит, если найдут нарушения</b>	Инспектор не вправе штрафовать организации, но может выписать предписание, если нарушение не устранили до конца обязательного профвизита	Инспектор не вправе штрафовать и выписывать предписания, но оповестит руководство, если на предприятии есть угроза жизни или здоровью работников

### **Как инициировать профвизит**

Работодатель вправе инициировать профилактический визит, если он является ([ч. 1 ст. 52.2 Закона о госконтроле](#)):

- субъектом малого предпринимательства;
- социальной некоммерческой организацией;
- государственным или муниципальным учреждением.

Инспекция согласует дату визита с организацией в течение 20 рабочих дней ([ч. 3 ст. 52.2 Закона о госконтроле](#)). МЧС вправе отказать в проведении профвизита ([ч. 4 ст. 52.2 Закона о госконтроле](#)).

### **Рейдовый осмотр**

Во время рейдового осмотра МЧС проверяет соблюдение требований по гражданской обороне на производственных объектах, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц на одной территории ([ст. 71 Закона о госконтроле](#)).

**Когда проведут.** Есть пять оснований для рейдового осмотра.

1. Жалоба или обращение граждан.
2. Информация о нарушении обязательных требований от организаций, госорганов или СМИ.
3. Поручение Президента или Правительства.
4. Требование прокурора.
5. Истечение срока исполнения предписания.

**Как узнать.** Из Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ).

**Сколько длится.** 10 рабочих дней. При этом срок взаимодействия МЧС с одним работодателем, которого проверяют при рейдовом осмотре, не может превышать одного рабочего дня.

**Согласование с прокуратурой.** Рейдовый осмотр проводят по согласованию. Исключения:

- по поручению Президента или Правительства;
- по требованию прокурора;

- по истечении срока исполнения предписания.

**Чем грозит, если найдут нарушения.** Предписание и штраф. За повторное нарушение организации грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а руководителю — дисквалификация.

### **Инспекционный визит**

Инспекционный визит проводят без предварительного уведомления. Инспектор сообщает представителям работодателя о своем появлении уже в ходе визита ([ст. 70 Закона о госконтроле](#)).

**Когда проведут.** Есть пять оснований для инспекционного визита.

1. Жалоба или обращение граждан.
2. Информация о нарушении обязательных требований от организаций, госорганов или СМИ.
3. Поручение Президента или Правительства.
4. Требование прокурора.
5. Истечение срока исполнения предписания.

**Как узнать.** Из ЕРКНМ можно узнать о запланированном визите. Заранее инспектор не будет сообщать о конкретной дате визита.

**Сколько длится.** Один рабочий день в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте или территории.

**Особенности.** В ходе визита инспектор может опрашивать работников, получать от представителя работодателя и работников письменные объяснения, а также требовать документы, которые должны быть по месту визита.

**Согласование с прокуратурой.** Внеплановый инспекционный визит проводят по согласованию. Исключения:

- по поручению Президента или Правительства;
- по требованию прокурора;
- по истечении срока исполнения предписания.

**Чем грозит, если найдут нарушения.** Предписание и штраф. За повторное нарушение организации грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а руководителю — дисквалификация.

### **Выборочный контроль**

Выборочный контроль проводят без предварительного уведомления. В ходе проверки инспектор проверит, как организация выполняет требования технического регламента, запросит номера сертификатов соответствия ([ст. 69 Закона о госконтроле](#)).

**Когда проведут.** Есть пять оснований для выборочного контроля.

1. Жалоба или обращение граждан.
2. Информация о нарушении обязательных требований от организаций, госорганов или СМИ.
3. Поручение Президента или Правительства.
4. Требование прокурора.
5. Истечение срока исполнения предписания.

**Как узнать.** Из ЕРКНМ.

**Сколько длится.** Зависит от срока проведения экспертизы. Результаты проверки оформляют в течение 15 рабочих дней с момента завершения экспертизы.

**Особенности.** После проверки пожарное оборудование возвращают в организацию, если оно не потеряло потребительских свойств.

**Согласование с прокуратурой.** Внеплановый выборочный контроль проводят по согласованию. Исключения:

- по поручению Президента или Правительства;
- по требованию прокурора;

- по истечении срока исполнения предписания.

**Чем грозит, если найдут нарушения.** Предписание и штраф. За повторное нарушение организации грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток, а руководителю — дисквалификация.

### **Выездная проверка**

Выездную проверку МЧС проводит если не может ([ст. 73 Закона о госконтроле](#)):

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые есть у инспектора;
- оценить соответствие деятельности и объектов контроля обязательным требованиям.

**Когда проведут.** Есть пять оснований для выездной проверки.

1. Жалоба или обращение граждан.
2. Информация о нарушении обязательных требований от организаций, госорганов или СМИ.
3. Поручение Президента или Правительства.
4. Требование прокурора.
5. Истечение срока исполнения предписания.

**Как узнать.** Из ЕРКНМ. Инспектор пришлет копию решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

**Сколько длится.** 10 рабочих дней — для больших предприятий, 50 часов — для малого предприятия и 15 часов — для микропредприятия. Если организация расположена на территории нескольких регионов, то ограничение срока рассчитывают отдельно по каждому филиалу, представительству, структурному подразделению или производственному объекту.

**Особенности.** В ходе выездной проверки инспектор может опрашивать работников, запрашивать письменные объяснения, требовать документы и привлекать экспертов.

**Согласование с прокуратурой.** Внеплановую выездную проверку проводят по согласованию. Исключения:

- по поручению Президента или Правительства;
- по требованию прокурора;
- по истечении срока исполнения предписания.

**Чем грозит, если найдут нарушения.** Предписание и штраф. За повторное нарушение организации грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а руководителю — дисквалификация.

### **Мониторинг безопасности**

Мониторингом безопасности называют наблюдение за соблюдением обязательных требований. Во время наблюдения инспектор собирает и анализирует данные об организации ([ст. 74 Закона о госконтроле](#)):

- изучает информацию, которая есть у МЧС;
- получает материалы из других госорганов и интернета;
- использует иные общедоступные данные.

**Когда проведут.** Мониторинг безопасности проведут по заданию:

- уполномоченного лица МЧС, например, главного государственного инспектора по пожарному надзору или директора надзорного департамента;
- которое включено в план работы пожарной инспекции.

**Как узнать.** Нельзя предварительно узнать о начале наблюдения. После мониторинга инспектор внесет сведения о наблюдении в ЕРКНМ.

**Сколько длится.** Ограничений по сроку нет.

**Особенности.** В ходе наблюдения инспектор не будет связываться с работодателем.

**Согласование с прокуратурой.** Нет.

**Чем грозит, если найдут нарушения.** По результатам наблюдения у инспектора есть три варианта действий.

1. Инициировать внеплановую проверку.
2. Объявить предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложить пройти самообследование.
3. Выдать предписание об устранении выявленных нарушений.

### **Документарная проверка**

В ходе документарной проверки МЧС проанализирует ЛНА без выезда в организацию. Инспектор пришлет требование на представление документов и даст для этого 10 рабочих дней. Если инспектор найдет в ЛНА ошибки или документы противоречат информации, которая уже есть, то он пришлет требование дать пояснение. На это у работодателя также будет 10 рабочих дней ([ст. 72 Закона о госконтроле](#)).

**Когда проведут.** Есть пять оснований для документарной проверки.

1. Жалоба или обращение граждан.
2. Информация о нарушении обязательных требований от организаций, госорганов или СМИ.
3. Поручение Президента или Правительства.
4. Требование прокурора.
5. Истечение срока исполнения предписания.

**Как узнать.** Из ЕРКНМ или из требования на предоставление ЛНА для документарной проверки.

**Сколько длится.** 10 рабочих дней. Время на представление документов и объяснений работодателя не входит в срок проверки.

**Особенности.** В ходе документарной проверки инспектор не вправе запрашивать сведения и документы, которые не относятся к предмету проверки, а также сведения и документы, которые инспектор может получить от других госорганов.

**Согласование с прокуратурой.** Внеплановую документарную проверку проводят по согласованию. Исключения:

- по поручению Президента или Правительства;
- по требованию прокурора;
- по истечении срока исполнения предписания.

**Чем грозит, если найдут нарушения.** Предписание и штраф. За повторное нарушение организации грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток, а руководителю — дисквалификация.

### **На что обратит внимание инспектор**

При проверке инспектор по пожарному надзору будет исследовать соблюдение только 11 НПА.

1. [Техрегламент о требованиях пожарной безопасности](#).
2. [Закон о пожарной безопасности](#).
3. [Правила противопожарного режима](#).
4. [Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска](#).
5. [Порядок обучения по программам противопожарного инструктажа](#).
6. [Техрегламент о безопасности пиротехнических изделий](#).
7. [Техрегламент о требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения](#).
8. [Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта](#).

9. [Правил оценки соответствия объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.](#)

10. [Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения.](#)

11. [Требования к проектированию систем передачи извещений о пожаре.](#)

Самое главное, на что обратит внимание инспектор по пожарному надзору, смотрите в таблице ниже.

**Таблица. Самое главное, на что обратит внимание инспектор по пожарному надзору**

<b>Что проверит инспектор</b>	<b>На что инспектор обратит внимание</b>
<a href="#"><u>Документы по пожарной безопасности</u></a>	Приказы о соблюдении правил пожарной безопасности и о назначении лиц, <a href="#"><u>ответственных за пожарную безопасность, инструкции по пожарной безопасности</u></a> , акты об обработке огнезащитным составом деревянных конструкций, панелей, стеллажей и т. д., журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
<a href="#"><u>План эвакуации</u></a>	Планы эвакуации на всех этажах здания, в том числе соответствуют ли планы фактическому расположению: <ul style="list-style-type: none"><li>• помещений;</li><li>• средств предупреждения, пожаротушения и связи</li></ul>
<a href="#"><u>Средства пожарной автоматики</u></a>	Проверит средства: <ul style="list-style-type: none"><li>• пожарной автоматики;</li><li>• сигнализации;</li><li>• оповещения;</li><li>• пожаротушения;</li><li>• дымоудаления.</li></ul> Далее инспектор попросит показать ему акты проверки работоспособности пожарной автоматики и лично проверит сработку систем противопожарной защиты с лабораторией МЧС. Запросит: <ul style="list-style-type: none"><li>• договор с подрядной организацией, которая осуществляет обслуживание, и их лицензию;</li><li>• договор аренды, чтобы определить кто несет ответственность за системы противопожарной защиты;</li><li>• исполнительную и проектную документацию на системы противопожарной защиты.</li></ul>
<a href="#"><u>Журналы</u></a>	Журналы: <ul style="list-style-type: none"><li>• отработки планов эвакуации;</li><li>• учета <a href="#"><u>огнетушителей</u></a>;</li><li>• технического обслуживания огнетушителей;</li><li>• <a href="#"><u>вводного противопожарного инструктажа</u></a>;</li><li>• <a href="#"><u>противопожарного инструктажа на рабочем месте</u></a>;</li><li>• <a href="#"><u>эксплуатации систем противопожарной защиты</u></a>.</li></ul>

	<b>Что проверит инспектор</b>	<b>На что инспектор обратит внимание</b>
	<u>Средства пожаротушения</u>	Проверит: <ul style="list-style-type: none"> <li>• первичные средства пожаротушения и их исправность;</li> <li>• бирку на огнетушителе со сроком последней перезарядки;</li> <li>• журнал СПЗ;</li> <li>• акты перезарядки от подрядной организации.</li> </ul>
	<u>Пожарный водопровод</u>	Внутренний пожарный водопровод, акт перекатки рукавов, акт проверки на водоотдачу, лицензию организации, которая проводила проверку на водоотдачу
	<u>Знаки пожарной безопасности</u>	Знаки пожарной безопасности с местонахождением: <ul style="list-style-type: none"> <li>• огнетушителей;</li> <li>• эвакуационных выходов;</li> <li>• телефонов;</li> <li>• ключей;</li> <li>• водозабора в светоотражающем исполнении;</li> <li>• стоянки пожарного транспорта.</li> </ul>
	<u>Эвакуационные пути и выходы</u>	Проверит: <ul style="list-style-type: none"> <li>• захламленность эвакуационных путей, выходов, подвалов, чердаков;</li> <li>• достаточна ли ширина и высота эвакуационных выходов;</li> <li>• количество эвакуационных выходов.</li> </ul>
	Решетки	Проверит отсутствие глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.
0	Электросети и аварийное освещение	Состояние электросетей и электробезопасности, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• акт замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств;</li> <li>• аварийное освещение;</li> <li>• электрические фонари у дежурного персонала;</li> <li>• электрошитовые;</li> <li>• скрутки в проводах;</li> <li>• плафоны на осветительных приборах.</li> </ul>
1	<u>Места для курения</u>	На открытом воздухе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• знак «Место для курения»;</li> <li>• пепельница;</li> <li>• фонарь.</li> </ul> В помещении: <ul style="list-style-type: none"> <li>• знак «Место для курения»;</li> <li>• плотно закрывающаяся дверь;</li> <li>• пепельница;</li> <li>• лампа освещения;</li> <li>• огнетушитель;</li> <li>• приточно-вытяжная вентиляция</li> </ul>
	Производственные,	Соответствие дверей противопожарным требованиям,

	<b>Что проверит инспектор</b>	<b>На что инспектор обратит внимание</b>
2	складские технические помещения	и паспорта на данные двери, таблички с категорированием помещения на дверях
3	Лифт	Сертификат на двери лифта

Таблица составлена на основании [проверочных листов](#), по которым МЧС проверяет организации.

### **Какие документы запросит инспектор**

Полный перечень документов, которые проверит инспектор по пожарному надзору, [смотрите в таблице](#).

Также инспектор может запросить:

- свидетельство о госрегистрации организации;
- свидетельство о записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
- документ, подтверждающий право распоряжаться объектом, это может быть свидетельство о собственности, договор аренды;
- подтверждение полномочий законного представителя, это может быть доверенность или приказ о назначении;
- положение или устав компании;
- [приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность](#);
- перечень арендаторов, которые занимают помещения в здании;
- техпаспорт БТИ;
- [декларацию пожарной безопасности](#);
- договор на техобслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, установок пожаротушения, средств оповещения о пожаре и лицензию;
- акты огнезащитной обработки горючих конструкций и лицензию организации, которая проводила обработку;
- [протокол испытания наружных пожарных лестниц](#) и акт обследования целостности конструкций;
- протокол испытания целостности ограждений кровли;
- [протокол испытания противопожарного водопровода](#);
- приказ о проведении обучения по дополнительным профессиональным программам;
- [приказ о создании добровольной пожарной дружины](#);
- [приказ об установлении противопожарного режима на объекте](#);
- журналы учета инструктажей и огнетушителей с паспортами на огнетушители;
- [инструкцию о мерах противопожарной безопасности](#);
- [график очистки систем вентиляции и воздухоотводов](#);
- [акт практической отработки плана эвакуации](#);
- акт испытания пожарных гидрантов наружной сети водопровода на водоотдачу;
- акт проверки молниезащиты и защиты от статического электричества, если здание высотное;
- сертификат пожарной безопасности на продукцию (пожарные рукава, шкафы, двери, огнетушители, огнезащитные составы).

### **Как подготовиться к проверке**

Чтобы подготовиться к проверке, выполните 7 шагов.

**Шаг 1. Назначьте ответственных.** Издайте приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность и за инструктажи по пожарной безопасности.

**Шаг 2. Актуализируйте ЛНА и разработайте недостающие.** Проверьте наличие и актуальность документов. Все ЛНА должны быть утверждены руководителем, иметь актуальные даты и ссылки на действующие нормативные акты.

**Шаг 3. Проведите обучение.** Организуйте обучение персонала по пожарной безопасности. Проведите инструктажи для работников и направьте ответственных в учебный центр.

**Шаг 4. Проверьте средства пожаротушения.** Разместите огнетушители в доступных местах, установите пожарные щиты и обеспечьте наличие исправных пожарных кранов и рукавов и всей остальной системы внутреннего противопожарного водопровода.

**Шаг 5. Проинспектируйте эвакуационные пути.** Проверьте, что эвакуационные выходы свободны и обозначены соответствующими знаками, двери легко открываются и не заблокированы, а проходы не заставлены посторонними предметами. Разработайте и разместите планы эвакуации. На дверях установите защелки, барашки, что бы двери открывались изнутри без ключа.

**Шаг 6. Проверьте системы противопожарной защиты.** Заключите договор на техническое обслуживание противопожарных систем с организацией, которая имеет специальную лицензию. Проверьте работоспособность систем пожарной сигнализации и оповещения, наличие и исправность внутреннего противопожарного водопровода. Заключите договор на техническое обслуживание противопожарных систем. Присутствуйте при проверке систем, просите подрядную организацию провести сработку систем всеми способами.

**Шаг 7. Проведите внутренний аудит.** Выберите объект проверки и отвечайте на каждый вопрос. Когда ваша компания не должна выполнять требование из списка, выбирайте вариант ответа «Не относится». После того как ответите на все вопросы, нажмите «Узнать результат». Получите результат самопроверки и узнаете, чем грозят допущенные нарушения.

Подбирайте как минимум два чек-листа: для всех классов функциональной пожарной опасности и подходящие под специфику предприятия.

### Как пройти проверку

При визите в организацию инспектор обязан предъявить служебное удостоверение и распоряжение о проверке ([п. 3 ч. 1 ст. 29 Закона о госконтроле](#)). Убедитесь, что в распоряжении стоит подпись руководителя инспектора или отметка о специальном уведомлении в соответствии со сроками Вашей организации. После этого он ознакомится с документами и пройдет по этажам, чтобы проверить планы эвакуации, средства пожаротушения, связи, предупреждения. Также инспектор проверит:

- средства пожарной автоматики;
- средства оповещения;
- сигнализации;
- средства пожаротушения;
- средства дымоудаления;
- пожарный водопровод;
- наличие знаков пожарной безопасности;
- эвакуационные выходы;
- решетки;
- аварийные электрические сети;
- места для курения;
- прилегающую к зданию территорию.

При проверке сотрудничайте с инспектором, в ином случае инспектор может вызвать полицию ([п. 7 ч. 2 ст. 29 Закона о госконтроле](#)). Кроме того, отказ в представлении документов или недопуск инспектора на предприятие грозит штрафом.

Инспектор при проверке может попросить:

- сделать копию документа;
- предоставить документ, который должен быть в организации;
- написать объяснение работодателя или работника;
- проверить электронные базы данных.

Если работодатель избегает проверки, например, не пускает инспектора в здание, не выполняет его законные требования, то на работодателя могут наложить штраф. В зависимости от того, как квалифицируют нарушения, работодателя могут наказать за:

- неповиновение законному распоряжению инспектора – штраф до 4000 руб. ([ст. 19.4 КоАП](#));
- воспрепятствование законной деятельности инспектора – штраф до 50 000 руб. ([ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП](#));
- непредставление образцов пожарного оборудования, документов или сведений, необходимых для проверки в сфере технического регулирования, – до 300 000 руб. ([ст. 19.33 КоАП](#)).

У работодателя есть право присутствовать при проверке и получать от инспектора информацию о процедуре. Все права работодателя отразили в [таблице](#).

#### **Внимание: Изучите распоряжение о проверке**

Обязательно проверьте какие лица указаны в распоряжении о проведении проверки от МЧС. В случае, если данные не соответствуют, не допускайте данных лиц на объект.

Следите за действиями инспектора и документами, которые он оформляет. Недочеты инспектора при необходимости помогут [обжаловать наказание](#).

#### **Какие документы составляют по результатам проверки**

По результатам проверки инспектор оформит акт контрольного мероприятия. В акт вносят ([ч. 2 ст. 87 Закона о госконтроле](#)):

- требование, которое было нарушено;
- НПА, который регулирует требование;
- отметку об устраниении нарушения, если работодатель исправил ошибку до конца проверки.

Если по результатам проверки инспектор выявил нарушения, то он выдаст предписание об устраниении выявленных нарушений. Кроме того, инспектор может привлечь работодателя к административной ответственности, в этом случае он оформит протокол и постановление.

Со всеми документами инспектор ознакомит работодателя. О своих действиях и принятых решениях представитель МЧС будет информировать компанию по электронной почте, в личном кабинете работодателя на [портале «Госуслуги»](#) или в едином реестре.

#### **Внимание: До 31.12.2025 инспектор вправе направлять документы и сведения на бумаге, если нет возможности информировать в электронной форме**

Работодатель вправе попросить прислать документы в бумажном виде ([ч. 9 ст. 98 Закона о госконтроле](#)).

#### **Что грозит по результатам проверки**

Если по результатам проверки пожарной безопасности инспектор выявит нарушения, то на предприятие и ответственных за пожарную безопасность должностных лиц могут выдать предупреждение или наложат штраф. В исключительных случаях деятельность предприятия могут приостановить до 90 суток ([ст. 20.4 КоАП](#)).

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло вред здоровью или смерть работников, ответственным работникам грозит уголовная ответственность.

## Какие действия после проверки

Чтобы избежать штрафов и возможной приостановки деятельности, важно оперативно и грамотно отреагировать на замечания.

**Анализ результатов.** Проведите совещание с ответственными лицами. Изучите выявленные нарушения и их классификацию, определите причины нарушений.

**Обжалование результатов.** [Обжалуйте действия](#) или решения инспектора, если права организации нарушили при проверке.

**Устранение нарушений.** Составьте график устранения недостатков с указанием ответственных лиц. Инспектор укажет срок устранения нарушений в предписании.

**Уведомление контролирующих органов.** Направьте в МЧС уведомление об устранении нарушений. К нему приложите фотовидеофиксацию, акты и другие подтверждающие материалы.

**Обучение сотрудников.** Проведите эвакуационные учения для работников и организуйте внеплановый инструктаж, если по результатам проверки:

- внесли изменения в ЛНА по пожарной безопасности;
- изменили технологический процесс, оборудование, сырье;
- инспектор вынес предписание.

**Корректировка документов.** Внесите изменения во внутренние документы организации с учетом замечаний инспектора.

**Профилактика повторных нарушений.** Разработайте график проверок систем пожарной автоматики и осмотров технических помещений и эвакуационных выходов.

**Внутренний аудит.** Через некоторое время, например, через месяц, проведите [внутренний аудит](#) организации на предмет нарушений, которые не устранили.

## Как обжаловать результаты проверки

Работодатель вправе обжаловать любое действие или решение проверяющего. Обжаловать можно двумя способами — через суд или в досудебном порядке через руководство инспектора.

Учтите, что сразу в суд обратиться не получится. Сначала пройдите досудебный порядок обжалования ([ч. 2 ст. 39 Закона о госконтроле, п. 51 постановления Правительства от 28.04.2021 № 663](#)).

Подать жалобу можно в течение 30 календарных дней со дня, когда узнали, что права компании нарушили. Специальный срок установили для предписания — его можно обжаловать в течение 10 рабочих дней с момента получения.

Если пропустили срок обжалования по уважительной причине, его могут восстановить. До принятия решения по обращению можете отозвать его полностью или частично, но повторно жаловаться по тем же основаниям уже не сможете.

Жалобу на решения инспектора подавайте соответствующему руководителю по подчиненности или главному инспектору в электронном виде. Жалобу направьте через «Госуслуги» ([ст. 361 ТК, ч. 1 ст. 40, ст. 41](#) Закона о госконтроле). Перейдите в [сервис «Жалоба на решение контрольных органов»](#) и авторизуйтесь с помощью аккаунта компании на портале. Далее кликните кнопку «Подать жалобу».

Для жалобы понадобятся:

- учетный номер обжалуемой проверки;
- материалы, которые подтверждают ваши доводы;
- электронная подпись руководителя организации или его доверенного лица.

Укажите причину жалобы при обращении. Например, что нарушены процедура проведения проверки или порядок ее назначения. Вы также можете быть не согласны:

- с мерами, назначенными в отношении организации;
- предписанием;
- действиями должностного лица в рамках проверки.

В течение суток после подачи жалобы в личный кабинет придет регистрационный номер и срок рассмотрения жалобы. У ведомства будет пять рабочих дней, чтобы взять обращение в работу или отправить мотивированный отказ. Срок рассмотрения жалобы — не более 15 рабочих дней. Решение разместят в личном кабинете работодателя на сайте в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Если в жалобе просите приостановить исполнение решения, в течение двух рабочих дней ведомство сделает это или откажет в просьбе. На этом этапе можно отправить дополнительные документы или отозвать жалобу.