



**Я-компетентный
предприниматель!**

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

НА ОБЪЕКТАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТАТОЧНО ЧАСТО ПРОИСХОДЯТ ПОЖАРЫ ПРИЧИНАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ. А С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО ЭТИ ОБЪЕКТЫ, КАК ПРАВИЛО, СВЯЗАНЫ С ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ – ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ПОКУПАТЕЛЕЙ, КЛИЕНТОВ, ЭТИ ПОЖАРЫ УГРОЖАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ, НО И ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. В РАМКАХ ПРОЕКТА «Я – КОМПЕТЕНТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ», А ТАКЖЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ, ВАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ, ОБЕСПЕЧЕНО ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ВАШЕМ ОБЪЕКТЕ.

ПОМНИТЕ!
«Надзорные каникулы»
не защитят Ваше
имущество от пожаров!
Строго соблюдайте
установленные
требования пожарной
безопасности!

НАРУШЕНИЯ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ:
НА ИП - ДО 50 000 РУБЛЕЙ;
НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ДО 400 000 РУБЛЕЙ.



Телефон доверия Главного управления
МЧС России по ХМАО-Югре – (3467) 397-777.

Контактные телефоны аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в ХМАО-Югре – (3467) 322-152, 322-143.

**Поставь себя на место...
государственного инспектора
по пожарному надзору!**

АНКЕТА ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ!



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!
А ТЫ ВЫПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

1. Общие требования:

- 1.1. Прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума.
- 1.2. Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанной в соответствии с разделом XVIII ППР № 3901.
- 1.3. Наличие разработанных и согласованных органами государственного пожарного надзора специальных программ проведения противопожарных инструктажей с работниками организации.
- 1.4. Назначение распорядительным документом работника, ответственного за пожарную безопасность на объекте.
- 1.5. Наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по пожарной и взрывопожарной опасности.
- 1.6. Обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением №1 ППР № 390.
- 1.7. Соблюдение на объекте требования по обеспечению открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.
- 1.8. Оснащение объекта системами противопожарной защиты:

- автоматической установкой пожарной сигнализации;

- системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- систем противодымной защиты (при необходимости, в соответствии с СП 7.13130.2013);

- системой противопожарного водопровода (при необходимости, в соответствии с СП 30.13330.2012);

- автоматической установкой пожаротушения (при необходимости, в соответствии с СП 5.13130.2009).
- 1.9. Проведение не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки:

- автоматической установки пожарной сигнализации;

- системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- системы противодымной защиты (при её наличии);

- системы противопожарного водопровода (при её наличии);

- автоматической установки пожаротушения (при её наличии).
- 1.10. Хранение на Вашем объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта:

- автоматические установки пожарной сигнализации;

- системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- системы противодымной защиты (при её наличии);

- системы противопожарного водопровода (при её наличии);

- автоматические установки пожаротушения (при её наличии).
- 1.11. Проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты вашего объекта:

- автоматические установки пожарной сигнализации;

- системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- системы противодымной защиты (при её наличии);

- системы противопожарного водопровода (при её наличии);

- автоматические установки пожаротушения (при её наличии).

- 1.12. Выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
- 1.13. Исключение применения открытого огня на объектах с массовым пребыванием людей (кроме культовых сооружений).
- 1.14. Своевременная проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
- 1.15. Наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, а также ручных электрических фонарей.
- 1.16. Отсутствие фактов:

- загромождения эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей и т.д.) различными материалами, изделиями и пр.

- фиксации samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре).

- применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов.

- эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.

- использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

- использования розеток, рубильников, других электроустановочных изделий с повреждениями.

- обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

- превышения суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке.

- использования чердаков, технических этажей, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

- размещения кладовых и других подсобных помещений в лестничных клетках и поэтажных коридорах, а также хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов.

2. Объекты организаций торговли:

- недопущение случаев:
- проведения огневых работ во время нахождения покупателей в торговых залах.
- размещения торговых, игровых аппаратов, а также ведение торговли на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации.
- временного хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации.
- хранения пиротехнических изделий в металлических шкафах, установленных в помещениях, не отгороженных от других помещений противопожарными перегородками, а также случаев размещения указанных шкафов в подвальных помещениях.
- хранения и применения на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.
- продажи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях иного функционального назначения.
- размещения отделов, секций по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации.

3. Объекты хранения (складские помещения)

- исключение случаев:
- совместного хранения в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.
- хранение товаров от светильников (ламп) на расстоянии менее 0,5 метра.
- применения в помещениях складов дежурного освещения, использование газовых плит и электронагревательных приборов, установка штепсельных розеток.
- размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, в складском помещении.

4. Здания для проживания людей:

- 4.1. Ознакомление (под роспись) граждан, прибывающих в гостиницы (мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей) с правилами пожарной безопасности.

Примечание:

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (ППР №390)